



国家防爆

防爆合格证

制造单位 深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司
(广州市天河区广汕二路 600 号之二第四层, 自编号 402)

产品名称 隔爆型压力传感器/变送器

型号规格 DG1300 24VDC 4~20mA

防爆标志 Ex db II C T6 Gb

产品标准 GZY-04-22JT

总装图号 GE-001

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB/T3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事:见附页。

中心主任

颁发日期

2022 年 06 月 28 日

本证有效期

2022 年 06 月 28 日至 2027 年 06 月 27 日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 本证书可代表产品:

型号	供电电压	输出信号
DG1300	9~36VDC	4~20mA
DG1205	9~36VDC	0~5V
DG1215	9~36VDC	1~5V
DG1210	12~36VDC	0~10V
DG1300	9~36VDC	0.5~4.5V
DG1300	5VDC	0.5~4.5V
DG1300	9~36VDC	RS485
DG1300	3.3VDC	IIC
DG1300	12~28VDC	0~10mA
DG1300	3.3~24VDC	NB/4G

防爆标志: Ex db II C T6 Gb。

2. 警告: ①产品配用高温电缆-见使用说明书; ②外露电缆自由端长度大于1m, 应接入相应的防爆接线盒内。
3. 本产品使用环境温度为-40℃~+70℃。
4. 该产品外壳防护等级: IP67。

中心主任

颁发日期

2022年06月28日

本证有效期

2022年06月28日至2027年06月27日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号